



Certificato numero / Certificate number

DE/2578

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

si dichiara che il Fabbricante/*we declare that the Manufacturer*

ALBERTO MAZZONETTO S.n.c.

Via Sega, 2033 - 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) - ITALY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

PRELEVIGATO A DUE STRATI MAZZONETTO WOOD FLOORS

le prove di tipo secondo la norma EN 14342:2013, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell' Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 4 (quattro) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.

the type testing according to EN 14342:2013 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 4 (four) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell' Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

Prima emissione / *First issue:* 05/09/2008
Ultima emissione / *Last issue:* 25/07/2018
Scadenza / *Expiring:* 04/09/2023

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A

PRELEVIGATO A DUE STRATI MAZZONETTO WOOD FLOORS

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

| Caratteristiche prodotto / Product characteristics: | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione Description | Parquet multistrato Multilayer wood parquet |
| Essenza Essences | Rovere, Wengè, Afromosia, Teak, Vermelho, Iroko, Zebrano, Faggio, Ciliegio, Ovankol, Cabreuva, Doussiè, Acero, Noce, Bubinga Oak, Wengè, Afromosia, Teak, Vermelho, Zebrano, Beech, Cherry, Ovankol, Cabreuva, Doussiè, Maple, Walnut, Bubinga |
| Supporto Backing | Multistrato betulla Multilayer birch |
| Peso per unità di superficie Mass area unit | 7000÷13000 g/m ² |
| Spessore Thickness | 10÷15 mm |
| Prestazioni / Performances: | |
| 4.2 Reazione al fuoco 4.2 Reaction to fire Impiego End use | classe / class Dfl-s1 incollato o appoggiato su supporto incombustibile glued or loose laid on non combustible substrate |
| 4.3.1 Rilascio di formaldeide 4.3.1 Release of formaldehyde | classe / class E1 |

Prima emissione / First issue: 05/09/2008

Ultima emissione / Last issue: 25/07/2018

Scadenza / Expiring: 04/09/2023

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

