



Certificato numero / Certificate number

DE/2577

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

si dichiara che il Fabbricante/*we declare that the Manufacturer*

ALBERTO MAZZONETTO S.n.c.

Via Sega, 2033 - 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) - ITALY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

OLIATO A DUE STRATI MAZZONETTO WOOD FLOORS

le prove di tipo secondo la norma EN 14342:2013, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell' Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 4 (quattro) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.

the type testing according to EN 14342:2013 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 4 (four) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell' Allegato A

The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

05/09/2008

Prima emissione
First issue

22/02/2024

Rinnovo
Renewal

22/02/2024

Ultima emissione
Latest issue

04/09/2028

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A

OLIATO A DUE STRATI MAZZONETTO WOOD FLOORS

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Descrizione Description	Parquet multistrato Multilayer wood parquet
Essenza Essences	Rovere, Wengè, Afromosia, Teak, Vermelho, Iroko, Zebrano, Faggio, Ciliegio, Ovankol, Cabreuva, Doussiè, Acero, Noce, Bubinga Oak, Wengè, Afromosia, Teak, Vermelho, Zebrano, Beech, Cherry, Ovankol, Cabreuva, Doussiè, Maple, Walnut, Bubinga
Supporto Backing	Multistrato betulla Multilayer birch
Peso per unità di superficie Mass area unit	7000÷13000 g/m ²
Spessore Thickness	10÷15 mm
Prestazioni / Performances:	
4.2 Reazione al fuoco 4.2 Reaction to fire Impiego End use	classe / class Dfl-s1 incollato o appoggiato su supporto incombustibile glued or loose laid on non combustible substrate
4.3.1 Rilascio di formaldeide 4.3.1 Release of formaldehyde	classe / class E1

05/09/2008

Prima emissione
First issue

22/02/2024

Rinnovo
Renewal

22/02/2024

Ultima emissione
Latest issue

04/09/2028

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification

